



ПРОКУРАТУРА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА  
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ  
РЕСПУБЛИКИ

ПРОКУРАТУРА  
ГОРОДА ДОКУЧАЕВСКА

ул. Центральная, 44-А, г. Докучаевск,  
Донецкая Народная Республика, 285740

18.09.2012 № 96-195/12/12

Заведующей ГКДОУ «Детский сад  
№ 12 общеразвивающего вида г.о.  
Докучаевск»

Ольховской Н.Г.

## ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушения требований  
федерального законодательства

Прокуратурой города Докучаевска Донецкой Народной Республики с привлечением специалиста Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Донецкой Народной Республике в городе Докучаевск и Великоновоселковском, Волновахском, Кураховском районах, и специалиста Отделения надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Докучаевск Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Донецкой Народной Республике проведена проверка соблюдения требований Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 273-ФЗ) и иного законодательства при организации образовательного процесса в Государственном казенном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 12 общеразвивающего вида городского округа Докучаевск» (далее – ГКДОУ «Детский сад № 12 общеразвивающего вида г.о. Докучаевск»).

В соответствии с ч. 7 ст. 28 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации», образовательное учреждение несет в установленном законодательством Российской Федерации порядке ответственность за жизнь и здоровье обучающихся, воспитанников и работников образовательного учреждения.

Образовательное учреждение должно обеспечивать благоприятные и безопасные условия нахождения обучающихся, воспитанников и работников образовательного учреждения, надлежащее содержание образовательного учреждения, а также его территории.

В соответствии с требованиями статьей 11, 15, 17 Федерального закона от 30 марта 1999 года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии



населения», юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны выполнять требования санитарного законодательства.

В соответствии со ст.2 Конституции Российской Федерации человек является высшей ценностью. Его жизнь находится под охраной государства.

Согласно ст.2 Федерального закона Российской Федерации от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» законодательство Российской Федерации о пожарной безопасности основывается на Конституции Российской Федерации и включает в себя настоящий Федеральный закон, принимаемые в соответствии с ним федеральные законы и иные нормативные правовые акты, а также законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы пожарной безопасности.

В соответствии со ст. 38 Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций, а также лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности.

Обеспечение пожарной безопасности является одной из важнейших функций государства.

Так, в ходе проведения проверки в – ГКДОУ «Детский сад № 12 общеразвивающего вида г.о. Докучаевск» установлено, что: помещения пищеблока не предусматривают последовательность (поточность) технологических процессов, исключающих встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, что является нарушением п. 2.3.3, СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ №28 от 28.09.2020г.; п. 2.5 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ N 32 от 27 октября 2020 г., пищеблок не оборудован локальной вытяжной системой вентиляции, что является нарушением п.2.7.4 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологических требований к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных Постановлением Главного государственного врача РФ № 28 от 28.09.2020г.; п 2.13, р.2 Общие санитарно-эпидемиологических требований к предприятиям общественного питания, направленные на предотвращение вредного воздействия факторов среды обитания , СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «"Санитарно-эпидемиологических требований к организации общественного питания населения", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ N 32 от 27 октября 2020 г., не осуществляется контроль за безопасностью приготовленной пищевой продукцией: не отбирается суточная проба, что является нарушением п.8.1.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологических требований к организации общественного питания населения", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ N 32 от 27 октября 2020 г., в складских



помещениях имеется продукция без сопроводительной документации, что является нарушением п.2.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологических требований к организации общественного питания населения", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ N 32 от 27 октября 2020 г., нет определенного помещения для приготовления дезинфицирующих растворов, что является нарушением п.2.4.12 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологических требований к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных Постановлением Главного государственного врача РФ № 28 от 28.09.2020г., не обеспечено соблюдение санитарно-гигиенических и противоэпидемических требований: в личных медицинских книжках сотрудников пищеблока отсутствуют сведения о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, что является нарушением п. 1.5 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020г. №28, отсутствует бактерицидное оборудование на участках приготовления холодных блюд и порционирования блюд, что является нарушением п. 2.14. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологических требований к организации общественного питания населения", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ N 32 от 27 октября 2020 г.; п. 2.4.6.2 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных Постановлением Главного государственного врача РФ № 28 от 28.09.2020г., складские помещения для хранения пищевых продуктов не оборудованы приборами для измерения относительной влажности, что является нарушением п. 2.4.6.2. СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологических требований к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных Постановлением Главного государственного врача РФ № 28 от 28.09.2020г., п. 3.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологических требований к организации общественного питания населения", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ N 32 от 27 октября 2020 г., питание осуществляется не в соответствии с утвержденным меню, что является нарушением п.8.1.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологических требований к организации общественного питания населения", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ N 32 от 27 октября 2020 г., на пищеблоке используется посуда с дефектами и механическим повреждением, что является нарушением п. 2.4.6.2. СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологических требований к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных Постановлением Главного государственного врача РФ № 28 от 28.09.2020г., на объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель не обеспечил наличие исправных средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов



пожара на каждого дежурного, что является нарушением ППР в РФ п. 30, планы эвакуации не являются фотолюминесцентными, что является нарушением Раздела 9.3.9 ГОСТ 34428-2018, не обозначено направление движения к источникам наружного противопожарного водоснабжения указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения, что является нарушением п. 48 ППР в РФ, отсутствуют данные о показателях пожарной опасности на материалы применяемые покрытия полов (линолеум на путях эвакуации). В случае несоответствия требования показателей пожарной опасности, материалы выполнить согласно требованиям ФЗ № 123-ФЗ, Таблица 28, (не ниже, чем В2, Д3, Т2, РП2). ч. 6 ст. 134, части 3, 4 ст. 145 Федерального закона № 123-ФЗ, Таблица 28, отсутствуют системы пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в соответствии с перечнем объектов, подлежащих оснащению указанными системами, что является нарушением ст. 4, ст. 6 и ч. 2 ст. 54 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; таблица А.1 приложения А СП 484.1311500.2020; п. 4.1, таблица 1 п. 11 СП 486.1311500.2020; таблицы 2 СП 3.13130.2009, на путях эвакуации из здания не предусмотрено аварийное и эвакуационное освещение в соответствии с требованиями СП 52.13330. п. 4.3.12 СП 1.13130.2020; п. 7.3.14 СП 251.1325800.2016, не оборудовано здание устройством молниезащиты, что является нарушением № 123-ФЗ ст.6 РД 34.21.122-87 «Инструкции по устройству молниезащиты зданий и сооружений» п. 1.1, табл. 1., объект защиты не обеспечен источником наружного противопожарного водоснабжения, что является нарушением ч. 1 ст. 62; ч. 1 ст. 68 № 123-ФЗ.

Причиной допущенных нарушений закона послужило неисполнение требований законодательства заведующей ГКДОУ «Детский сад № 12 общеразвивающего вида г.о. Докучаевск». Отсутствие контроля за деятельностью подчиненных работников со стороны заведующей явилось условием способствовавшим нарушению требований законодательства.

На основании изложенного, руководствуясь требованиями статей 22, 24 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,

### ТРЕБУЮ

- ✓ 1. Безотлагательно рассмотреть в течении месяца настоящее представление с участием работника прокуратуры города Докучаевска и принять конкретные меры по устранению допущенных нарушений закона, а также причин и условий им способствующих.
2. В установленном порядке рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц, допустивших указанные нарушения.
3. О времени и месте рассмотрения представления в письменном виде уведомить прокуратуру города.
4. О результатах рассмотрения настоящего представления и



принятых мерах сообщить в прокуратуру района в установленный законом  
месячный срок в письменной форме, с приложением заверенных копий  
документов, подтверждающих устранение выявленных нарушений.

Предупреждаю, что не исполнение законных требований прокурора влечет за собой административную ответственность, предусмотренную ст. 17.7 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.

И.о. прокурора города Докучаевска

Касилов Н.С.